

Стан підготовки до виконання Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

В Дніпровському державному технікумі енергетичних та інформаційних технологій створено постійно діючу технічну комісію для здійснення обстеження приміщень на предмет їх відповідності державним будівельним нормам.

Незважаючи на те, що норми проектування навчально-лабораторних корпусів, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації 21 грудня 1978 року, виконані згідно з розділами СНиП П-66-78, навчальні корпуси частково доступні для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

- до навчальних корпусів ширина шляху руху для МГН з удосконаленим покриттям складає більше 3,20 м;

- на шляху руху МГН відсутні турнікети;

- вхід до навчально-адміністративного корпусу має пандус, вхідна площадка має навіс та водовідвід, двері забезпечені затримкою автоматичного зачинення дверей, сходи на перший поверх однакові за розмірами ширини проступу і висоти підйому сходинок, дубльовані знімним пандусом, чим забезпечених доступ для осіб з інвалідністю;

- на сьогодні в технікумі немає студентів, які б потребували особливих умов доступності, разом з тим на першому поверсі є навчальні приміщення, які доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- інформаційні стенди, розташовані на стінах технікуму, не скорочують нормований простір для проїзду і маневрування крісла-коляски;

- для транспорту інвалідів на території технікуму достатньо місця;

- ширина шляху руху в коридорах 3,20 м, ширина дверних прорізів і відкритих прорізів у стіні не менше 1,2 м, дверні прорізи не мають перепадів висот підлоги;

- евакуаційні виходи із приміщень з першого поверху назовні не перевищують 30 м, ширина дверей ділянок евакуаційних шляхів 0,9 м, пожежонебезпечна зона відсутня;

- посадкові місця (столи) у їдальні є можливість розташовувати поблизу евакуаційного виходу, але в непрохідній зоні;

- інформації про безпеку здійснюється групою оповіщення системи ЦЗ

Для проведення обстеження з доступності будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, в найближчий термін укладемо договір з установою, яка має кваліфікаційний сертифікат на проведення зазначених обстежень.

Директор



А.В. Федько